


LEGENDA




ELÉTRICO
ESCALA 1/50

- ARANDELA NA PAREDE (INTERNA À 1,90m E EXTERNA À 1,60m DO PISO).
- ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE OU NO TETO.
- ELETRODUTO SOB LAJE.
- CONDUTOR DE PROTEÇÃO, FASE E NEUTRO SEÇÃO 2,5mm²
- CONDUTOR DE PROTEÇÃO, FASE E NEUTRO SEÇÃO 4,0mm²
- CONDUTOR DE PROTEÇÃO, FASE E NEUTRO SEÇÃO 6,0mm²
- CONDUTORES RETORNO, FASE E NEUTRO SEÇÃO 1,5mm²
- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO À 1,20m DO PISO.
- PONTO DE LUZ LED NO TETO.
36 - POTÊNCIA EM VA
1 - CIRCUITO DE DISTRIBUIÇÃO
a - RETORNO
- TOMADA 2P+T - (NBR 14.136) À 0,30m DO PISO.
- TOMADA 2P+T COM INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES (NBR 14.136) À 1,20m DO PISO.
- TOMADA 2P+T COM INTERRUPTOR 2 TECLA SIMPLES (NBR 14.136) À 1,20m DO PISO.
- INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES À 1,20m DO PISO.
- INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES À 1,20m DO PISO.


QUADRO DE CARGAS CD 02 E CD 03													
CIRCUITOS	ILUMINAÇÃO			TOMADAS		CARGAS ESPECIAIS	CARGAS (W)	CONDUTOR (mm ²)	PROTEÇÃO DISJ. (A)		FASES		FINALIDADE
	36W	100W	600W	DISJ. A	DR. (30mA) A				R+T	S+T			
01	1	-	-	-	-	36	1,5	1x16	-	-	36	-	ILUMINAÇÃO
02	-	3	-	-	-	300	4,00	1x20	300	-	-	-	TOMADAS
TOTAL	1	3	-	-	-	1.396	4#10,0mm ²	-	3x50	300	36	-	ALIMENTAÇÃO

OBS: CADA QUIOSQUE COM O SEU CD (CD 02 E CD 03)


DIAGRAMA UNIFILAR - CD 02 E CD 03



DETALHE CAIXA DE INSPEÇÃO



DETALHE ELETRODUTO ENVELOPADO



PROJETO ARQUITETÔNICO

PROPRIETÁRIO	P.M. BOA VISTA DO CADEADO CNPJ:04.216.132/0001-6		
RESPONSÁVEL TÉCNICO	ALESSANDRA ANDRESSA BLUM CAU nº A184470-9		
PROJETO	QUIOSQUES ELÉTRICA		
OBRA: PROJETO EXECUTIVO	REVISÃO	DATA	
Endereço:	R01	28/07/2023	
DESENHO: ALESSANDRA BLUM	ESCALA: indicada		
	LOTE:	PRANCHA 17 / 19	
	QUADRA:		
	SETOR:		
	MATRICULA:		